



Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu:  $S_o > 5500\text{mm}$  oraz łącznej powierzchni otworu  $\geq 25\text{ m}^2$  stosować wymiary z gwiazdką.

Uwaga!

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!

Jeden elektrozaczep dla  $S_o < 4500\text{mm}$   
Dwa elektrozaczepy dla  $S_o > 4500\text{mm}$

Uwaga!

W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wyszowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.



"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.  
Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik  
tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01  
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malowski.pl

Przeciwpżarowa brama opuszczana Marc-O1 EI120 z elektrozaczepem i drzwiami ppoż. DB - balast obustronny

Marc-O1 EI120 -Warunki zabudowy

Edycja:  
03

Arkusz:  
A4