



Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu:  $So > 5500\text{mm}$  oraz łącznej powierzchni otworu  $\geq 25\text{ m}^2$  stosować wymiary z gwiazdką.

Uwaga!

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!

W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wyrównując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.



"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.  
Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik  
tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01  
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl

Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O2D EI120 z napędem elektrycznym i drzwiami ppoż. DB - balast obustronny

Marc-O2D EI120 - Warunki zabudowy

Edycja:  
03

Arkusz:  
A4

Projektował/Kreślił:  
inż. M. Nowacka-Ritter

Korekta:  
mgr inż. Łukasz Kuhnke

Zatwierdził:

Plik:

Data:  
2018.02.20

Skala:  
1:50